

# ANEXO CONVOCATORIA

1/2023

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p><b>Especificaciones Técnicas:</b>  <b>Procedimiento unidad (evaporadora) o cabeza de frío (Interior) - Unidades Evaporadoras sobre techo PA y PB 22:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil limpiar.</li> <li>• Limpieza mediante aspiradora de ventilador.</li> </ul> <p>Evaporadoras y tapas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección con productos químicos del evaporador, bandeja de condensados y mangueras de desagote.</li> <li>• Rearmado de todas las partes y colocación de filtros (Provisión de filtros originales y de no estar disponible en el mercado, fabricado a medida y recomendaciones del fabricante).</li> </ul> <p><b>Procedimiento unidad (condensadora), (exterior)-14 Unidades Condensadoras sobre terraza 10 (diez) RAS 18 y 4 (cuatro) RAS 14.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del condensador e interior del gabinete con químicos.</li> <li>• Aspiración de condensador, tapas y todos los interiores de la unidad exterior. Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (Válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperaturas, capacitores de arranque).</li> <li>• Toma de mediciones: Voltaje, amperajes, temperatura, presión.</li> </ul> <p><b>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBERA CONTAR CON UNA GARNATIA DE 6 MESES.</b></p>	