

ANEXO CONVOCATORIA

1/2023

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1 | <p>Especificaciones Técnicas: Procedimiento unidad (evaporadora) o cabeza de frío (Interior) - Unidades Evaporadoras sobre techo PA y PB 22:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil limpiar. • Limpieza mediante aspiradora de ventilador. <p>Evaporadoras y tapas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desinfección con productos químicos del evaporador, bandeja de condensados y mangueras de desagote. • Rearmado de todas las partes y colocación de filtros (Provisión de filtros originales y de no estar disponible en el mercado, fabricado a medida y recomendaciones del fabricante). <p>Procedimiento unidad (condensadora), (exterior)-14 Unidades Condensadoras sobre terraza 10 (diez) RAS 18 y 4 (cuatro) RAS 14.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza del condensador e interior del gabinete con químicos. • Aspiración de condensador, tapas y todos los interiores de la unidad exterior. Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (Válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperaturas, capacitores de arranque). • Toma de mediciones: Voltaje, amperajes, temperatura, presión. <p>EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBERA CONTAR CON UNA GARNATIA DE 6 MESES.</p> | |