



## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 02/06/2023  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Río Negro

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 21/2023  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 2186 ANEXO IV/2022  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de equipos e insumos para el Laboratorio de Procesamientos de Señales Aplicadas y Computación de Alto Rendimiento de la Sede Andina de la UNRN. en el marco del Proyecto 40-B-1019, convocatoria PFI 2022.

## DESCRIPCIÓN

### CIRCULAR N° 1 ACLARATORIA CON CONSULTA

Por medio de la presente, y en el marco de la Contratación Directa de referencia, se realizan las siguientes aclaraciones.

#### CONSULTAS:

1. Según Convocatorias anexo CDI 2023 donde dice Fuente de alimentación redundada: -2000W (cada una) ¿Aceptan fuentes redundantes de 2200W?
2. ¿Se requiere 12 ó 36 meses de garantía?

#### RESPUESTAS:

- 1 Si, se aceptan fuentes redundantes de 2200W.
- 2 Se requieren 12 meses de garantía como mínimo.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES