

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 2
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 12/02/2020
Organismo contratante: Universidad Nacional de Río Negro

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 6/2020
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 2039/2019
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: Adquisición de motores compresores para el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN.

DESCRIPCIÓN

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2

Por medio de la presente se notifican las siguientes modificaciones en el marco de la Contratación Directa 6/2020:

CONSULTA:

Solicitamos por favor de facilitarnos la siguiente información:

- a) Fotos de los equipos en el interior y exterior. Donde se vea claramente donde están montados.
- b) Especificaciones técnicas: Modelo de la unidad (ejemplo: Equipo Bervielle MT150 que hace referencia a un equipo de cierta potencia y capacidad)
- c) Instalación eléctrica: Se usará la misma acometida eléctrica de los equipos antiguos.
- d) Son 3 equipos distintos montados en una cámara?

RESPUESTA:

En respuesta a la consulta planteada, informamos que:



a) Se adjunta fotos.

b) Solo a modo de referencia se informan equipos que se ajustan a lo solicitado: renglón 1: Marca: BERVILL - Modelo: BBT 150 SPLIT, renglón 2: Marca: BERVILL - Modelo: BMT 50 SPLIT. La oferta de ningún modo está condicionada a la cotización de dichos modelos.

c) La instalación eléctrica se utilizará la existente.

d) Son 2 equipos los solicitados, uno para cada cámara.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES