

ANEXO CONVOCATORIA

6/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Clasificación eléctrica UL: 380-400V 3~ 50 Hz 460V 3~ 60 Hz LR 80A 18A MAX Protegido térmicamente Calificación P.E.D LP side HP side PS 18.4 bar 27.8 bar TS max 50 oC 68 oC TS min -35 oC -35 oC Volumen 16.5 litros 0.6 litros Ciclo de trabajo completamente automático. Deshielo por gas caliente Controlador de temperatura digital con funciones programables. Motoventiladores de bajo nivel sonoro. Equipos Certificados por Norma ISO 9001/2008. Lubricante: aceite mineral 160 Garantía de los equipos mínimo de 12 meses. <u>EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</u> <u>LAS TAREAS A REALIZAR CONSISTEN EN EL RECAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y FUERA DE FUNCIONAMIENTO POR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.</u>	
2	Clasificación eléctrica UL: VOLTZ PH Hz LRA 380-420 3 50 41 380-460 60 45 Protegido térmicamente MO: H PRO: T Aceite: 45 MIN Ciclo de trabajo completamente automático. Deshielo por gas caliente Controlador de temperatura digital con funciones programables. Motoventiladores de bajo nivel sonoro. Equipos Certificados por Norma ISO 9001/2008. Garantía de los equipos mínimo de 12 meses. <u>EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</u> <u>LAS TAREAS A REALIZAR CONSISTEN EN EL RECAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y FUERA DE FUNCIONAMIENTO POR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE</u>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<u>CONTRATACIÓN.</u>	