

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 10/02/2020
Organismo contratante: Universidad Nacional de Río Negro

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 6/2020
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 2039/2019
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: Adquisición de motores compresores para el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN.

DESCRIPCIÓN

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

Por medio de la presente se notifican las siguientes aclaraciones en el marco de la Contratación Directa 6/2020:

CONSULTA 1:

Precisamos saber la capacidad de los equipos que requieren y el tipo de cámara que poseen.

RESPUESTA:

En respuesta a la consulta planteada, informamos que las especificaciones de los equipos solicitados están especificadas en el anexo del pliego.

Con respecto a las características de las cámaras informamos que:

Renglón N° 1: CÁMARA FRIGORÍFICA DE -7° C°

Medidas de la superficie del interior de la cámara

Alto: 3 metros

Ancho: 5.10 metros



Largo: 4.60 metros.

Renglón N° 2: CÁMARA FRIGORÍFICA DE -1° C°

Medidas de superficie en el interior de la cámara:

Alto: 3 metros

Ancho: 2.80 metros

Largo: 3.10 metros

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES