



## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 26/02/2020  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Río Negro

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 11/2020  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Urgencia  
**Expediente:** EXP : 1579 Anexo V/2017  
**Rubro comercial:** GASES INDUSTRIALES  
**Objeto de la contratación:** Adquisición e instalación de gases especiales para la PPAS

## DESCRIPCIÓN

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 1

Por medio de la presente se comunica a las adquirentes, la siguiente aclaración para la contratación de referencia.

1. Las cañerías para la línea de aire deben ser de acero inoxidable.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES