

# ANEXO CONVOCATORIA

6/2020

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | <p>Clasificación eléctrica UL: 380-400V 3~ 50 Hz<br/> 460V 3~ 60 Hz<br/> LR 80A 18A MAX<br/> Protegido térmicamente<br/> Calificación P.E.D LP side HP side<br/> PS 18.4 bar 27.8 bar<br/> TS max 50 oC 68 oC<br/> TS min -35 oC -35 oC<br/> Volumen 16.5 litros 0.6 litros<br/> Ciclo de trabajo completamente automático.<br/> Deshielo por gas caliente<br/> Controlador de temperatura digital con funciones programables.<br/> Motoventiladores de bajo nivel sonoro.<br/> Equipos Certificados por Norma ISO 9001/2008.<br/> Lubricante: aceite mineral 160<br/> Garantía de los equipos mínimo de 12 meses.<br/> <b><u>EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</u></b><br/> <b><u>LAS TAREAS A REALIZAR CONSISTEN EN EL RECAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y FUERA DE FUNCIONAMIENTO POR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.</u></b></p> |        |
| 2       | <p>Clasificación eléctrica UL:<br/> VOLTZ PH Hz LRA<br/> 380-420 3 50 41<br/> 380-460 60 45<br/> Protegido térmicamente<br/> MO: H<br/> PRO: T<br/> Aceite: 45 MIN</p> <p>Ciclo de trabajo completamente automático.<br/> Deshielo por gas caliente<br/> Controlador de temperatura digital con funciones programables.<br/> Motoventiladores de bajo nivel sonoro.<br/> Equipos Certificados por Norma ISO 9001/2008.<br/> Garantía de los equipos mínimo de 12 meses.<br/> <b><u>EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</u></b><br/> <b><u>LAS TAREAS A REALIZAR CONSISTEN EN EL RECAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y FUERA DE FUNCIONAMIENTO POR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE</u></b></p>                                                                                                                                                          |        |



| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|------------------------|--------|
| 2       | <u>CONTRATACIÓN.</u>   |        |