

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 2  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 12/02/2020  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Río Negro

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 6/2020  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 2039/2019  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de motores compresores para el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN.

## DESCRIPCIÓN

### CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2

Por medio de la presente se notifican las siguientes modificaciones en el marco de la Contratación Directa 6/2020:

#### CONSULTA:

Solicitamos por favor de facilitarnos la siguiente información:

- a) Fotos de los equipos en el interior y exterior. Donde se vea claramente donde están montados.
- b) Especificaciones técnicas: Modelo de la unidad (ejemplo: Equipo Bervielle MT150 que hace referencia a un equipo de cierta potencia y capacidad)
- c) Instalación eléctrica: Se usara la misma acometida eléctrica de los equipos antiguos.
- d) Son 3 equipos distintos montados en una cámara?

#### RESPUESTA:

En respuesta a la consulta planteada, informamos que:



a) Se adjunta fotos.

b) Solo a modo de referencia se informan equipos que se ajustan a lo solicitado: renglón 1: Marca: BERVILL - Modelo: BBT 150 SPLIT, renglón 2: Marca: BERVILL - Modelo: BMT 50 SPLIT. La oferta de ningún modo está condicionada a la cotización de dichos modelos.

c) La instalación eléctrica se utilizará la existente.

d) Son 2 equipos los solicitados, uno para cada cámara.

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES