

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 21/02/2020  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Río Negro

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 10/2020  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Urgencia  
**Expediente:** EXP : 1579 Anexo IV/2017  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de UPS y baterías para puesta en funcionamiento de la Planta Piloto de Alimentos Sociales (PPAS)

## DESCRIPCIÓN

### CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

Por medio de la presente se comunica a las adquirentes, la respuesta en relación a la siguiente consulta efectuada por dos proveedores.

#### CONSULTA:

- 1) Confirmar si la solicitud para UPS 6kVA debe entenderse trifásica de SALIDA.
- 2) Autonomía a plena carga a considerar para las UPS.
- 3) ¿Las UPS debemos considerar la conexión y puesta en servicio?
- 4) ¿Cantidad y potencia (Kva)?
- 5) ¿Hay instalación eléctrica asociada y tableros?
- 6) ¿Carga a proteger?

#### RESPUESTAS:

- 1) Entrada trifásica (Sino se consigue puede ser monofásica) y salida monofásica.
- 2) La autonomía a considerar es de 10 a 15 minutos.
- 3) No se debe considerar la conexión y puesta en servicio.
- 4) Son una UPS de 10 KVA y otra UPS de 6 KVA.



- 5) Si, hay instalación eléctrica asociada y tableros.
- 6) Equipamiento de alta tecnología de un laboratorio.

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES